

Biszczka, dnia 23 marca 2017 r.

SZZ.271.1.2017.AB.

- Wszyscy wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia -

Dostosowanie istniejącej infrastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z uzdrowiska, a także remont stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuję treść złożonych zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami na nie. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Zestaw z dnia 23.03.2017 r. (data wpływu do tutejszego urzędu)

„Część budowlana:

Wobec faktu, iż zaprojektowano zbiornik V300m³ jako całkowicie zasypany i potrzeba dużej ilości ziemi do wykonania nasypu zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego:

1. Czy do wykonania zasypu i nasypu można będzie wykorzystać ziemię uzyskaną z wykopu, który będzie wykonany przy budynku oraz z wykopu pod zbiornik, a także z korytowania pod drogi?
2. czy w okolicy inwestycji będzie można nabyć ziemię i jaką odległość dla jej transportu należy przyjąć?"

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

Zamawiający informuje, iż ziemia pozyskana w wyniku prac budowlanych będzie mogła być wykorzystana do wykonania nasypu zbiornika.

Istnieje również możliwość nabycia brakującej ilości ziemi w firmach prowadzących tego typu działalność, które mają swoją siedzibę w miejscowościach oddalonych ok.15 oraz 20 km od miejsca inwestycji.

WOJCI
Zbigniew Pyczko