

Biszczka dnia, 2016-06-30

SZZ.271.15.2016

-wszyscy uczestnicy postępowania-

Dotyczy: dotyczy postępowania nr SZZ.271.15.2016 „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Wólka Biska, Biszczka i Bukowina”.

Na podstawie art.38 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące w/w postępowania:

PYTANIE NR 1

Pozycja: 2.2 Przedmiaru robót dot. Remontu przepustu Fi 3x150 cm Zamawiający w przedmiarze robót przewiduje wydłużenie przepustu drogowego Fi 3x150 o 3 m
Prosimy o dokładne sprecyzowanie czy cały przepust ma być wydłużony o 3 m (tj: 9 szt. rur po 1 m długości), czy tylko o 1 m (tj: 3 szt. rur po 1 m) dający łącznie 3 m długości?

PYTANIE NR 2

Pozycja: 3.8 wz 3.11 Przedmiaru robót dot. Przebudowy nawierzchni w km 5+742 do km 8+130 Zamawiający w pozycji 3.8 przedmiaru robót informuje, iż zamierza rozebrać nawierzchnię z kostki betonowej na wjazdach w ilości 144 m² zaś w pozycji 3.11 nakazuje wbudowanie kostki brukowej z rozbiórki w ilości 765 m².

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający przekaże Wykonawcy 621 m² kostki, czy też brakująca powierzchnia ma być wykonana z nowej kostki brukowej z materiału Wykonawcy.

Odpowiedź:

AD.1

Cały przepust ma być wydłużony o 3 m, czyli 9 sztuk rur po 1 m długości.

AD.2

W pozycji 3.11 powinna być ilość nawierzchni z kostki 144 m². Do przygotowania kosztorysu ofertowego w poz. 3.11 należy ująć 144 m² (kostka z rozbiórki).

WÓJT
Zbigniew Pyczek